



 siempre funciona		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES		FECHA DE EMISIÓN: 19/08/26	
				CÓDIGO: FT 3100ESS-1"	
				REVISIÓN: 01	PÁGINA: 1 DE 1
PRODUCTO O COMPONENTE					
DESCRIPCIÓN		MODELO/CÓDIGO			
VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE		3100ESS-1"			
CARACTERÍSTICAS		ACABADO			
VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE DE PASO COMPLETO DE ACERO INOXIDABLE.		N/A			
		CERTIFICADO			
		N/A			
GASTO DE AGUA (NOM-008-CONAGUA-1998)					
MÍNIMO (L/M)		MÁXIMO (L/M)		PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	
N/A		N/A		N/A	
				COLOCACIÓN	
				PASO DE AGUA	
				PESO TOTAL	
				465 g.	
DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
DIMENSIONES		COTA EN mm			
a	ALTURA TOTAL	72.00 mm			
b	LONGITUD TOTAL	66.00 mm			
c	ALTURA DEL MANERAL	35.00 mm			
d	LONGITUD DEL MANERAL	135.00 mm			
INSTALACIÓN					
1. PURGA O DRENAR LA TUBERIA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTICULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES. 2. ANTES DE INSTALAR LIMPIAR LAS CUERDAS DE LA TUBERÍA Y DE LA VÁLVULA. 3. PONER TEFLÓN EN LAS CUERDAS DEL TUBO PARA EVITAR FUGAS. 4. INSTALAR LA VÁLVULA CUIDANDO DE NO EXCEDERSE EN EL APIETE PARA NO DAÑARLA.					
MATERIAL DE FABRICACIÓN					
CUERPO		ACERO INOXIDABLE			
TUERCA		ACERO INOXIDABLE			
MANERAL		FIERRO			
ESPIGA		ACERO INOXIDABLE			
CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA ESFERA ROSCABLE					
NOTA IMPORTANTE PARA UNA BUENA INSTALACIÓN COLOQUE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS.					
PARA USO DETERMINADO EN					
CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.					
GARANTÍA					
ESTA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTAN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INSTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCACIONADO POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO. ESTE PRODUCTO ALAN ESTÁ GARANTIZADO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
1. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO. 2. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES. 3. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS. 4. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.					
MANTENIMIENTO CORRECTIVO					
1. PARA EL CAMBIO DE SELLOS DESINSTALAR LA VÁLVULA DE LA PARTE Y QUITARLA CON UNA LLAVE NO ES NECESARIO DESARMA LAS DEMÁS PARTES DE LA VÁLVULA. 2. RETIRAR LAS SELLOS USADOS Y LA ESFERA. 3. COLOCAR EL SELLO NUEVO EN LA PARTE "A" DE LA VÁLVULA Y LUEGO LA ESFERA COLOCAR ENSEGUIDA EL OTRO SELLO DENTRO DE LA PARTE DE LA VÁLVULA Y ENSAMBLE AMBAS PARTES APRETANDO CON LA LLAVE. 4. CUIDAR DE QUE NO FALTE NINGUN COMPONENTE A LA VÁLVULA AL MOMENTO DE ENSAMBLARLA.					
RESISTENCIA					
1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. 2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA. 3. RESISTENCIA AL IMPACTO. 4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN. 5. RESISTENCIA AL PAR DE APIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.					
CÓDIGO DE BARRAS					
					